

ент создан в электронной форме. №иск-18261/2024 от 22.07.24

Журнал контроля качества воды
Показатели лабораторных исследований по Бокситогорскому району

Дата / пределяемые показатели	Запах при 20° С (балл)	Запах при 60° С (балл)	Прозрач- (балл)	Цветность (град.)	Мутность (мг/л)	СМЧ в 1 мл	Общ. колифо- рмные бактерии КОЕ в 100 мл	Термотолерант- ные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Водород- ный по- каз.(рН)(в д.рН)	Окисля- емость перманган- атом (мг/л)	Сульфаты (мг/л)	Хлориды (мг/л)	Общ. мине- рализация (сухой остаток)	Железо общее (мг/л)	Нитраты (мг/л)	Общ. жест- кость ("Ж)	Нефтепродукты (мг/л)	АПВ (мг/л)	Фенольный индекс (мг/л)				
устойчивые уровни (не более)	2	2	2	20,0	2,5	50	0	0	6,0-9,0	5,0	500,0	350,0	1000,6	0,3	45,0	7,0	0,1	0,5	0,25				
Ефимовское городское поселение																							
посёлок городского типа Ефимовский																							
2 квартал 2020	1,3	1,3	0	13,3	2,6	0	0	0	7,4	1,9	19,3	30,1	370,0	1,1	5,3	8,9	менее	0,05	менее	0,01	менее	0,002	
село Сомино																							
2 квартал 2020	1	1	0	17	3,5	0	0	0	7,61	4,2	0,5	1,6	223	1,44	0,2	3,9	менее	0,05	менее	0,01	менее	0,002	
Климовское сельское поселение																							
деревня Климово																							
2 квартал 2020	1	1	0	4,35	3,8	0	0	0	7,02	1,19	8,4	7,4	273	0,52	1,4	3,4	менее	0,05	менее	0,01	менее	0,002	
Радогощинское сельское поселение																							
деревня Радогощь																							
2 квартал 2020	1	1	0	23	3,3	0	0	0	7,59	2,14	1,09	1,4	217	1,14	менее	0,2	3,6	менее	0,05	менее	0,01	менее	0,002